

**Medgyes Mechanika Kft.**  
2100 Gödöllő, Mátyás király u. 44.

MEEI Kft.ikt.sz.:201-5303/03  
Ügyintézőnk: Molnár G.  
Dátum: Budapest, 2003.10.22.  
Melléklet: -

**Tárgy: szakvélemény**


Tisztelt Uram!


Kérésükre a következő szakvéleményt adjuk:

1. Az Önök által gyártott „Rack elosztószelekreány gyártmánycsalád”-ra 2001.09.10-én kiadott, D0506V091 jelű típusvizsgálati tanúsítványunkon szereplő MSZ EN 60439-1:1995+A1+A2+A11:1998 jelzetű szabványt az MSZT 2002-ben visszavonta.
2. A termékre jelenleg vonatkozó MSZ EN 60439-1:2000 jelzetű szabvány nem tartalmaz olyan többlet követelményeket a gyártmánycsaládra nézve, amelyek annak ismételt vizsgálatát szükségessé tennék.
3. A fentiek figyelembe vételével megállapítjuk, hogy a gyártmánycsalád vizsgálat nélkül megfelel az MSZ EN 60439-1:2000 szabvány előírásainak is.

Üdvözlettel



  
Galamb István  
műszaki ig.helyettes

  
Vincze András  
tanúsítási osztályvezető